




DIMENSIONI



ACCESSORI



CUSTOM & MOUNTING
ACCESSORIES



DRIVER OPTIONS

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Nome | BRIGHT LINE TRIMLESS 250mm 3000K W |
| Articolo | A3030011W |
| Colore | Bianco Opaco |
| RAL | 9016 |
| Categoria | CUSTOM SYSTEMS |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 307 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 2,9 W |
| Efficienza | 106 lm/W |
| Ore di vita del LED | L80B10 > 60.000h |

SORGENTE DI LUCE

| | |
|---------------------------|------|
| Efficienza luminosa | 43% |
| Angolo del fascio di luce | 110° |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

| | |
|--------------------------------|--|
| Driver | Esclusi: Deve essere collocato in remoto |
| Tensione | 24V |
| Regolazione | No Dim / DALI / Push |
| Classe di isolamento elettrico | III |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Diffusore incluso | No |
| Peso | 340 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 670 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | Ø100 x 585 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Polycarbonato |

ALTRI DATI




Bright Line sotto forma di luce diffusa e di soli 3 cm, è una proposta illuminotecnica perfettamente integrata nell'architettura. Con una continuità e omogeneità di luce perfetta per tutto il suo percorso, si tratta di un prodotto che serve a designer e architetti per disegnare con il suo tratto le linee luminose, sottolineando le forme architettoniche, le guide spaziali i sensi di marcia... Composta da un sistema modulare, Bright Line può definire linee rette, giri a 90° in superfici piane. *** NOTA: Solo per installazioni in cui il profilo può essere installato prima del controsoffitto. Cartongesso di 12,5 mm di spessore.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|----|
| | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| p Ceiling | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| p Walls | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size | Viewing direction at right angles to lamp axis | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | | | | | | |
| X Y | | | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 17.8 | 19.1 | 18.1 | 19.3 | 19.6 | 17.6 | 19.0 | 17.9 | 19.2 | 19.4 | |
| | 3H | 19.5 | 20.7 | 19.9 | 21.0 | 21.3 | 19.4 | 20.6 | 19.7 | 20.9 | 21.1 | |
| | 4H | 20.2 | 21.3 | 20.5 | 21.6 | 21.9 | 20.0 | 21.2 | 20.4 | 21.5 | 21.7 | |
| | 6H | 20.6 | 21.7 | 21.0 | 22.0 | 22.3 | 20.5 | 21.6 | 20.9 | 21.9 | 22.2 | |
| | 8H | 20.8 | 21.8 | 21.2 | 22.1 | 22.4 | 20.7 | 21.7 | 21.0 | 22.0 | 22.3 | |
| 12H | 20.9 | 21.8 | 21.3 | 22.2 | 22.5 | 20.8 | 21.7 | 21.1 | 22.1 | 22.4 | | |
| 4H | 2H | 18.3 | 19.4 | 18.6 | 19.7 | 20.0 | 18.2 | 19.3 | 18.5 | 19.6 | 19.9 | |
| | 3H | 20.3 | 21.2 | 20.7 | 21.6 | 21.9 | 20.2 | 21.1 | 20.5 | 21.5 | 21.8 | |
| | 4H | 21.1 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.7 | 21.0 | 21.8 | 21.4 | 22.2 | 22.5 | |
| | 6H | 21.7 | 22.4 | 22.1 | 22.8 | 23.2 | 21.6 | 22.3 | 22.0 | 22.7 | 23.1 | |
| | 8H | 21.9 | 22.6 | 22.3 | 23.0 | 23.4 | 21.8 | 22.5 | 22.2 | 22.9 | 23.3 | |
| 12H | 22.0 | 22.6 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 21.9 | 22.6 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | | |
| 8H | 4H | 21.4 | 22.1 | 21.8 | 22.5 | 22.9 | 21.3 | 22.0 | 21.7 | 22.4 | 22.8 | |
| | 6H | 22.1 | 22.7 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 22.0 | 22.6 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | |
| | 8H | 22.4 | 22.9 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 22.3 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 23.7 | |
| | 12H | 22.6 | 23.0 | 23.1 | 23.5 | 24.0 | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | |
| 12H | 4H | 21.4 | 22.0 | 21.8 | 22.4 | 22.9 | 21.3 | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | |
| | 6H | 22.2 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 23.6 | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 23.0 | 23.5 | |
| | 8H | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 22.4 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.2 / -0.3 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.6 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | | |
| Standard table | | BK06 | | | | | BK06 | | | | | |
| Correction Summand | | 6.5 | | | | | 6.4 | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 307lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/tGGSQdaYe-w>

| | | L |
|----------------------|------------|--------|
| BRIGHT LINE Diffuser | A303-10-01 | 1000mm |
| | A303-10-02 | 2000mm |
| | A303-10-03 | 3000mm |



| | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| BRIGHT LINE End Caps Kit | A303-10-00- W | Thickness of each cover 2mm. |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|



| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| BRIGHT LINE Straight Joiner | A303-10-04 | |
|-----------------------------|------------|--|



| | | |
|------------------------|------------|--|
| BRIGHT LINE Power Line | A303-10-05 | |
|------------------------|------------|--|



COLOUR | W □ RAL 9016 |

MATERIAL |  AL |  PC |

TRIMLESS INSTALLATION GUIDE
<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



BRIGHT LINE Track Clamp Kit A219-21-20- | B |



BRIGHT LINE Flush Ceiling Kit A219-22-06- | B |



BRIGHT LINE Track Clamp Kit for M6 Rod A219-21-21- | B |



BRIGHT LINE Suspension Kit A219-21-10- | B |




SUGGESTED MOUNTING ACCESSORIES QUANTITIES

- 250mm. - 2Pcs.
- 500mm. - 2Pcs.
- 1000mm. - 2Pcs.
- 2000mm. - 3Pcs.
- 3000mm. - 4Pcs.
- Corners - 4Pcs. - Two units [in the ceiling] and two units [in the wall] can be combined

COLOUR | B □ |



| CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY | | P | V | Max Length | Max Length H0 | D |
|---|-------------------|------|-----|---------------|------------------|-----------------|
| ON / OFF | 0433-10-22 | 96W | 24V | 7000mm | 3750mm | 300 x 40 x 21mm |
|  DALI PUSH | 0433-10-23 | 80W | 24V | 6250mm | 3000mm | 345 x 32 x 22mm |
| | 0433-10-24 | 160W | 24V | 7000mm | 5000mm | 300 x 50 x 35mm |

220
240 V~



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

